

## Termin środowiskowy

<b>Tytuł</b>	Właściciel stacji zlewnej oraz dostawca nieczystości ciekłych mają obowiązek uwzględnić zmianę warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
<b>Termin wykonania</b>	Od 12.09.2023
<b>Podstawa prawna</b>	<a href="#">UCZIP</a> art. 2 ust. 4

### Zmiana obowiązku

- Właściciele stacji zlewnych oraz dostawcy nieczystości ciekłych mają obowiązek przestrzegania obowiązujących **od 12.09.2023 r.** warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonych w rozporządzeniu ([Dz. U. z 2023 r. poz. 1716](#)).

Właściciele stacji zlewnych oraz dostawców nieczystości ciekłych obowiązują nowe warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, w tym wprowadzone w rozporządzeniu definicje:

- właściciel stacji zlewnej – jest to jednostka organizacyjna oraz osoba posiadająca stację zlewną w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające stacją zlewną;
- dostawca nieczystości ciekłych – jest to przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów UCZIP.

Właściciele muszą zapewnić, aby stacje zlewne posiadały rozwiązania techniczne zabezpieczające prawidłowe działanie urządzeń stacji i oczyszczalni ścieków oraz aby były eksploatowane w sposób niezakłócający stosowanej technologii oczyszczania ścieków. Ponadto stacje zlewne mają zapewniać:

- 1) pomiar objętości dowożonych nieczystości ciekłych;
- 2) hermetyczny zrzut nieczystości ciekłych;
- 3) separowanie zanieczyszczeń stałych, jeżeli nieczystości ciekłe nie są wprowadzane do kolektora doprowadzającego ścieki bezpośrednio do oczyszczalni ścieków.

Dostawcy nieczystości ciekłych nie mogą dowozić do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi.

Zasady wprowadzania przez dostawcę nieczystości ciekłych do stacji zlewnej są określane w umowie z właścicielem stacji zlewnej i obejmują w szczególności:

- 1) miesięczną objętość i rodzaj dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych;
- 2) dopuszczalną wielkość ładunku zanieczyszczeń w dowożonych nieczystościach ciekłych;
- 3) miejsce, częstotliwość i sposób pobierania próbek kontrolnych nieczystości ciekłych.

Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych w stacji zlewnej właściciele stacji zlewnych oraz dostawcy nieczystości ciekłych sporządzają według wzoru określonego w rozporządzeniu.

Rozporządzenie [Dz. U. z 2020 r. poz. 939](#), które dotychczas obowiązywało dostawców nieczystości ciekłych oraz właścicieli stacji zlewnych, traci moc.



Szukasz serwisu prawnego prezentującego informacje prawne i nowości branżowe o ochronie środowiska?

Przetestuj [serwis Ekowiedza](#) za darmo przez 21 dni

Opracowanie jest elementem serwisu [Ekowiedza](#), którego właścicielem jest [Atmoterm S.A.](#)